

Врз основа на член 35 од законот за заштита од пожари (сл. весник 43/86 и сл. весник 51/88) ~~член~~^{36/98} од статутот на РЖ Ладна Валавница АД Скопје Управниот одбор на својата редовна седница одржана ~~на~~ ден _____ 1998г. го усвои следниот:

ПРАВИЛНИК

за заштита од пожари во РЖ Ладна Валавница АД Скопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

член 1

Заради спречување и отстранување на опасностите од пожари и заради спасување на луѓето и имотот загрозени со пожар, со овој Правилник се утврдуваат мерките кои се превземаат за спречување на опасностите од пожар и експлозии одкривање и гаснење на пожар и експлозии како и спасување на луѓето и имотот загрозени од пожар во РЖ Ладна Валавница АД Скопје.

член 2

Заштита од пожари опфаќа збир на мерки и дејнсости од организациони техничка, образовна и пропагандна програма кои се превземаат за да спречување и ширење на пожарот, негово откривање и гаснење, како и спасување на луѓето и имотот загрозени од пожар.

Заштитата од пожар се организира и непрекинато се спроведува во сите средини и места каде што постои опасност од настанување и ширење на пожар.

член 3

Инжињерот за заштита при работа во РЖ Ладна Валавница АД Скопје одговорен е за заштита од пожари и експлозии.

Истиот непосредно ги спроведува пожарно превентивните мерки што се ставени во надлежност со одредбите на овој правилник и други прописи како и да го организира одржувањето и контролата на ПП апарати и стабилните системи за гасење на пожар.

Инжињерот за заштита при работа за својата стручна работа за заштита од пожари одговорен е пред Извршниот директор на РЖ Ладна Валавница АД Скопје.

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

член 4

Во сите работни простории и постројки мора да се спроведуваат сите пожарно превентивни мерки одредени со законски и други прописи од областа на заштита од пожари и со свој Правилник.

Мерките за заштита од пожари и други несреќи треба да се спроведат веднаш и во роковите кои се одредени.

член 5

Во погонските простории се забранува галење и употреба на отворен пламен (оган), освен во случаите кога тоа го бара технолошкиот процес при што одговорниот е должен да превземе мерки за заштита од пожари.

член 6

Во простории во кои се врши заварување се забранува чување на секакви запаливи материји.

член 7

Запаливите материјали кои служат во техничкиот процес се чуваат во простории и во количина поголема од онаа која е потребна за дневна употреба.

член 8

Отпадните материји од производството што се извадат се отстрануваат од местото на производството.

член 9

Сите простории, постројки, уљни подручија треба редовно да се чистат, при што треба да се води сметка памучните отпадоци, масните коги разни отпадни мазива и горива редовно да се отстрануваат замастените крпи, пуцвали и др. материји натопени со разни маснотии и запаливи течности додека служат за употреба треба да се чуваат во затворени кутии, поставени на незапалива подлога.

член 10

Во работните единици кај што се создаваат отпадни материјали кои се запаливи, да се изнесуваат најмалку еднаш неделно, на определено место за уништување.

член 11

На сите критични места по постројките и складиштата каде постои зголемена опасност за појава на пожар, мора да има поставени ПП апарати и знаци за предупредување и писмени упатства како треба да се постапи во случај на пожар како и знаци за забрана на употреба на отворен оган и друго.

член 12

Опрема и средства за гаснење на пожар по постројките во погонот, ПП апарати, хидрантите и ПП црева ги планира погонот. Апаратите и средства за гасење на пожари од претходниот став ги требуваат службата за набавка , ги поставува , разместува и контролира инж. за заштита при работа.

член 13

Сите патишта и приодите кон објектите, постројките, влезнит и излезните врати, ходниците внатрешните премини во објектите мора да бидат слободни и функционални во секое време така да во случај на пожар елементарни непогоди може непречено да се изведува акција за спасување гаснење, за што се одговорни лицата со посебни овластувања и одговорности.

член 14

Хидрантите мора да бидат секогаш достапни за употреба од сите страни и да бидат обезбедени со црева и млазници. Во зимскиот период хидрантите за вода да бидат заштитени од замрзнување.

член 15

За време на ремонти или други поправки на постројките претходно треба да се обезбедат потребните против пожарни мерки.

член 16

Постројки, агрегатите, инсталациите, уредите и апаратите производство и користење на ел. енергија мора да бидат изведени ЕР СН со постоечките прописи и стандарди.
Ел. инсталација во објектите и постројките мора да биде изведена така да не претставува опасност за предизвикување на пожари.

член 17

Сите високи објекти и објектите во кои се чуваат лесно запаливи материјали, течности и флуиди мораат да бидат заштитени од атмосферски електрицитет со громобранска инсталација.

Громобранската инсталација мора да се испитува и контролира согласно постоечките прописи.

член 18

Сите машини и уреди кои поради механичко тритење можат предизвикуваат пожар треба да бидат прописно заштитени, а сите ел. машини и други уреди мораат да бидат прописно уземјени. Чистењето на ел. инсталации и ел. апарати мора да ги врши стручно лице или друг работник под назор на стручно лице. Задолжително е да се врши редовна контрола на сите ел. инсталации и кабловски канали.

член 19

Во објектите и просториите во кои се користат и држат запаливи течности, запаливи гасови, експлозивни материји и други лесно запаливи смеси се забранува:

- пушење-употреба на отворен оган, средстеви за палење
- користење на уреди и инсталации што можат да предизвикуваат пожари и експлозии
- користење на грејни уреди со отворен оган, вжарени и преку мерно загреани површини
- држење и сместување материјали што се склони кон самозапалување

член 20

За сместување на експлозивни материји во големи количини во големи количини мора да има изградено посебен магацин и истиот да биде одалечен прописно и заштитен.

член 21

За сместување на боци за заварување, потребно е да има изградена посебна просторија за полни и празни боци.

член 22

Сите магацини за сместување на експлозивни материји мораат да бидат заштитени со громобрани и заградени со жичана ограда која се постапува на 30 м. одалечена од магацинот и да бидат чувани со постојан чувар.

член 23

Работниците вработени во складишта, магацини и оние кои се изложени на запаливи експлозивни отровни и радиоактивни материји мораат да се запознаени со начинот и манипулацијата со ситње мерки кои треба да се превземаат при работењето и како треба да се постапува во случај експлозија и пожар.

Вработените работници со овие мерки треба да бидат запознаени и ќе со стапувањето на работа и тоа:

- да го познава распоредот и употребата на ППА
- да одржува ред и чистота во просториите
- да се грижи за уредно одржување на вентилацијата
- да ги отстапат сите запаливи течности кои ќе се истураат

-да води сметка за исправноста на амбалажата
-да ги известува своите представени за секој најмал недостаток во складишниот магацин

член 24

Работа на гасните подстаници да се врши исклучиво со алат што не искри, како и забрана на пушење.

член 25

Заварување во исперувачко-мешачката на постројка и гасните подстаници е забрането.

член 26

Заварување на гасните постројки може да одобри исклучиво инж. за заштита со претходно преизземените мерки.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДАЧИ НА ПРОТИВ ПОЖАРНА СЛУЖБА

член 27

За остварување на заштита од пожари и други елементарни непогоди постои ПП служба со целосна екипированост истата се наоѓа во кругот на РЖ Услуги АД.

член 28

Пријавување за пожар и други елементарни непогоди се врши по тел пат и тоа на тел. 03 или ~~8535~~

член 29

При заварување на постројките (со уљните подруми) задолжително повикува ПП возило кое истото ќе дежура до завршувањето на работите.

член 30

За време на ремонти или големи поправки се известува ПП службата по писмен пат и се назначува времетраење на ремонтот и поправките.

**СТАНУВАЊЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРЕГАСНОГДУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ
ОД ПОЖАРИ И НАЧИН НА НИВНО ОБУЧУВАЊЕ**

член 31

Обуката за работниците од аспект на заштита од пожари предвидува во сите програми и планови на образование и други образовни форми кои ги бара природата на работа.

член 32

Образованието од аспект на заштита од пожари го организира и спроведува РЖ Ладна Валавница согласно законот и правилникот за заштита од пожари.

**V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР И ПОМ. ДИРЕКТОР
ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА**

член 33

Управниот одбор Извршниот директор и Пом. изв. директор утврдуваат политиката за ППЗ и ги вршат следните работи:

-ја разгледува состојбата за заш. од пожари и донесува одлуки заклучоци за отстранување на опасностите од пожари и преземаат соодветни мерки .

член 34

Изв. директор го организира и контролира спроведувањето на законските прописи од областа на ППЗ , а покрај тоа ги врши и сл. работи;

-донаесува одлуки од ППЗ

-ја контролира работата на лицата со посебни овластувања и одговорности.

член 35

Пом. извршен директор ги извршува следните работи, а посебно грижи за:

-тех. процеси на производството да се организираат и одвиваат така , да можностите за избувнување на пожари и експлозии се сведат на најмала можност непосредно или преку други одговорни и стручни лица контролираат однесувањето во процесот на производството, да спроведуваат мерките за заш. од пожари предвидени со овој правилник

член 36

Лицата со посебни овластувања и должности (менаџери, ас. менаџер и, гл. инженери и раковдители) ги имаат следните права и должности :

-да се грижат за целосно и правилно ючитување одредбите на правилникот за заш. од пожари законски и нормативно спроведување.

-настојува раководните и другите вработени да ги почитуваат и спроведуваат мерките за заш. од пожари

-ја контролира состојбата на опремата и средствата за заш. од пожари

-го отстранува од раб. место работникот кој не се придржува на мерките за заштита од пожари и експлозии

-без одлагање ја запира работата кога ќе се забележи непосредна опасност за избувнување на пожар, а за тоа ја известува ПП служба и инж. за заштита, како и превземање на сите мерки за почетно гасење.

член 37

Инжињерот за заштита при работа одговорен е за:

- спроведување на пожарно превентивните мерки во РЖ Ладна Валавница
- поставува знаци за предупредување на опасните места од пожари и експлозии
- се грижи за исправноста на стабилните системи и ПП апарати
- поднесува пријава против лицата кој не ги спроведуваат одредбите на правилник
- должен е да ги запознае сите вработени со опасностите и мерките за заштита од пожари
- соработува со инспекциските органи и се грижи за недостатоците дадени од инспекцијата за заш. од пожари
- соработува со ПП служба на РЖ Услуги

член 38

Секој работник во РЖ Ладна Валавница АД Скопје е должен:

- да ги почитува и спроведува одредбите од овој правилник и останатите акти од областа на ППЗ
- да се придржува на законските акти , правилници и останати акти и одлуките, заклучоците, наредбите, упатствата, предупредувањата и др.
- при прераспоредувањето на ново работно место да се запознае со опасностите и мерките за заштита од пожари како и мерките за заштита од пожари како и правилно ракување со опремата и средствата за гасење на ПП апарати
- да присуствува на курсевите , семинарите и сл. кои се организираат со цел да се унапреди заштитата од пожари
- опремата и средствата за гасење на пожари, строго наменски да се користат и водење сметка за исправноста на истите и да не ги одалечуваат од местото на кое се поставени , како места на критични за заштита од пожар
- редовно во текот на работата да ги отстранува сите евентуални опасности за појава на пожар и експлозија
- по завршување на работата, да го очисти своето раб. место, да ја исклучи струјата, ел. печки и др.
- да внимава за сите пожарни патишта да бидат чисти и проодни
- да учествува во спасувањето и давањето прва помош во случај на пожар или незгода предизвикана од пожар на неговото раб. место.

VI. ПОСТАПКА ПРИ ИЗБУВНУВАЊЕ ПОЖАР

член 39

Во случај на избувнување на пожар, секој работник е должен веднаш да го изгасне. Ако не е во состојба сам да го изгасне и повикува на помош работниците од соседните постројки, а доколку не се во можност да го изгаснат пожарот, повикуваат ПП возило на тел: 03 или 8565. Пс известувањето см. раководител и друг одговорен работник организира веднаш исклучување на ел. струја, сопирање на довод на гас или друг флуид и се започнува со гасење на пожарот.

За настанат пожар од поголеми размери мора веднаш да се изврши лицето со посебни овластувања, кој е должен да дојде веднаш на место на пожарот.

член 41

Во исклучителни случаи кога опасноста е од големи размери за луѓето и имотот, потребно е веднаш да се повика и против пожарната бригада на град Скопје.

VII. ОДГОВОРНОСТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

член 42

Сите вработени во РЖ Ладна Валавница се должны да се придржуваат на мерките за заштита од пожар. Непридржувањето кон нив претставува потешка повреда на работната должност, а особено:

- не јавување на повикот на акција за гасење на пожари
- недоаѓање на знакот за тревога на пожар
- пушење или употреба на отворен оган на места каде што тоа е забрането
- работка со неисправен алат, машина и уред со кои би можело да предизвика пожар
- неправилно поставување со лесно запаливи и експлозивни материи
- употреба на импровизирана и неисправна инсталација за довод на ел енергија, како и употреба на неисправни електро уреди и ракување и поправки на електро и др. уреди од страна на нестручни лица.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕБИ

член 43

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето.

Претседател на Управен одбор