

**ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ**

Производ вода за пиење  
Матичен број 4089481230008 Куманово  
Мерно место ФЗЦ 11 Октомври-погон Цевара  
Вид водоводен објект Бушен бунар на ден: 05.11.2001  
Датум на прием 05.11.2001 со писмо бр. 05.11.2001  
Странка за наплата ФЗЦ "11 Октомври"  
Хигиено-технички карактеристики: уредна  
Резидуален хлор: 0.0 мг/лит.

**РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА**

|   | Резултат | МахДК |
|---|----------|-------|
| <b>ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ)</b>        |          |       |
| Микробиолошка анализа                                 |          |       |
| Најверојатен бр. колиформни бакт. (br. bakt./100 ml)  | н.д.     |       |
| Колиформни бак. од фекално потекло (br. bakt./100 ml) | н.д.     |       |
| Вк. број на аеробни мезофилни бакт. (br. bakt./ml)    | н.д.     |       |
| Стрептококи од фекално потекло (br. bakt./100 ml)     | н.д.     |       |
| Сулфитноредуирачки кластридии (br. bakt./100 ml)      | н.д.     |       |
| ruicianeus (br. bakt./100 ml)                         | н.д.     |       |

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА НА:**  
Правилник за хигиенската исправност на водата за пиење,  
Ст. лист бр. 33/87 и 13/91

РАКОВОДИТЕЛ НА Р.Е. МИКРОБИОЛОГИЈА

Д-р. спец. Тодорова Славница,  
Микробиолог

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ)**

| Физички показатели                                 |          |         |
|--|----------|---------|
| Миризаба на 25 степени Целзиусови (поени)          | н.д.     |         |
| Вкус на 12 степени Целзиусови (поени)              | н.д.     |         |
| Матност (NTU)                                      | 1.520    | 2.400   |
| Физичко-хемиски показатели                         |          |         |
| pH   | 7.310    | 8.500   |
| Петрошувачка на KMnO4 (mg/l)                       | 4.240    | 12.000  |
| Електролитска спроводливост при 293, (microScm -1) | 1166.000 |         |
| Хемиски показатели                                 |          |         |
| Амонијак како азот (mg/l)                          | н.д.     |         |
| Нитрити како азот (mg/l)                           | 0.001    | 0.005   |
| Нитрати како азот (mg/l)                           | 6.723    | 10.000  |
| Хлориди (mg/l)                                     | 26.000   | 200.000 |
| Железо (mg/l)                                      | 0.183    | 0.300   |
| Манган (mg/l)                                      | 0.020    | 0.050   |

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА НА:**  
Правилник за хигиенската исправност на водата за пиење,  
Ст. лист бр. 33/87 и 13/91



РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БРОМАТОЛОГИ

Дипл. инж. хем. Илиева Тетяна  
Спец. по санитарна хигиена

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТОКСИКОЛОГИ

Mr. Ph. Деса Јакимова  
специјалист по токсикологија

Износ: 1.015,00 ден.

**СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:**

Испитаниот примерок вода за пиење **ОДГОВАРА** на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка и физичко хемиска исправност.



РАКОВОДИТЕЛ НА ОТСЕК ЗА КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Д-р. спец. Петковска Мимица  
Спец. по хигиена

**НАПОМЕНА:** Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на испитаниот примерок.