



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАПИСНИК БР. 15/06-6

За извршен инспекциски преглед во "ФЗЦ" М ОКТОБРИ КУМАРОВО на ден 30.05.2006г.

Прегледот го изврши државниот инспектор за парни котли и постројки под притисок ЈАНЕ МРАЉОВ во присуство на СТАНИША АРСОВСКИ И

Прегледан е: парниот- вреловодниот котел, сад под притисок ЗА ВОЗАУХ  
Со инспекциски бр. 530, фабрички бр. 60921

Вид на прегледот: контролен, внатрешен, испитување со студена вода под притисок, воздух под притисок од бари. По барање бр. 435/1 од 29.05.2006г.

Преглед: прв. редовен, вонреден

При прегледот е констатирани следните наоди:

САДОТ Е ПРЕГЛЕДАН ВИЗУЕЛНО ОД ВНАТРЕШНА И НАВОРЕНА СТРАНА

ВНАТРЕШНАТА СТРАНА Е ОЧИСТЕНА ОД ТАЗОГ И ЗАДОРНИТЕ ОД ВНАТРЕШНАТА СТРАНА ЗАБЕЛЕЖАНА Е ДОБРИМАНСА КОРОЗИЈА КОЈА Е ВО ОБИЧАЈНА ЗА БАРОВ ВИС НА СКАЛОВИ

НАВОРЕНАТА СТРАНА Е ЗАШТИЕНА ПРОТИВ КОРОЗИЈА И НЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖАНИ МЕХАНИЧКИ ОУТЕТУВАЊА

СОГЛАСНО ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ НАОДИ СЕ ПОСВОЈАТА НАТАМОШНА РАБОТА СО САДОТ

За превземените мерки и рокови за остранување на горе наведените недостатоци, корисникот писмено да го извести Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција - Скопје најкасно до \_\_\_\_\_ година.

За корисникот

*[Handwritten signature]*

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ И ПОСТРОЈКИ ПОД ПРИТИСОК

