



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАПИСНИК БР. 47/06-4

За извршен инспекциски преглед во 11. ОКТОМВРИ Куќа на ден 10.05.2006 год.

Прегледот го изврши државниот инспектор за парни котли и постројки под притисок Милошевски во присуство на Станиша Арсовски

Прегледан е: парниот- вреловодниот котел, сад под притисок за воздух

Со инспекциски бр. 530, фабрички бр. 60924 118.09 деелт

Вид на прегледот: контролен, внатрешен, испитување со студена вода под притисок, воздух под притисок од бари. По барање бр. 18-435/1 од 29.05.2006.

Преглед: прв, редовен, вонреден

При прегледот е констатирани следните наоди:

Стабилниот сад под притисок е извршен во работно состојба при притисок од 7 бари.

На самото е избршено ултра-белите мерење на дебелините на ѕидовите забележана камување на дебелината од 10мм на 7,2, 8,0 и сл.

Корисникот за компримиран ва на 7 бари

Надворешната страна е заштитена против корозија и не се забележани ниски оштетувања.

Се НАЛОЖУВА да се избрши самото на садот одкојто се замени датумот одне со претходно припремена ЕКО технолошка документација
Рок за санација 11. 11 2006 год

За превземените мерки и рокови за остранување на горе наведените недостатоци, корисникот писмено да го извести Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција - Скопје најкасно до _____ година.

За корисникот



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ И ПОСТРОЈКИ ПОД ПРИТИСОК

[Handwritten signature]